HANSA

ПАСПОРТ

на чугунно-секционный отопительный котел

SND 60 (58-70 кВт)

Hansa Öl- und Gasbrenner GmbH
Burgdamm 3 | D-27404 Rhade

Телефон: +49 (0)4261 84 00 525
Телефакс: +49 (0)4261 84 00 526

info@hansa-brenner.ru
www.hansa-brenner.ru

GEPRÜFTE QUALITÄT
HANSA
ISO 9001
TÜV

Котел	**SND (60 кВт) с газовой горелкой HPM1.2E**
Заводской номер	
Дата изготовления	
Изготовитель	Ханза Оел- унд Бренер ГмбХ Бургдам 3, 27404 Радэ, Германия Телефон: (495) 641 84 70 Интернет: www.hansa-brenner.ru

Назначение

Низкотемпературный чугунно-секционный водогрейный отопительный котел работающий на газе или дизельном топливе с плавной регулировкой температуры котловой воды. Изготовлен в соответствии с DIN EN 303 и предназначен для закрытых систем отопления с принудительной циркуляцией и температурой воды в подающей линии до 110 ºС. Допустимое рабочее избыточное давлением 4 бар, согласно DIN 4751.

Допуски и разрешения на применение

Котел допущен для применения на территории Российской Федерации разрешением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России № РРС 00-37447 от 28.01.2010 г.
Соответствует ГОСТ 20548-87, ГОСТ 10617-83
Имеет сертификат соответствия № C-DE.MP18.B.02401

Технические характеристики	
Количество секций	6
Номинальная тепловая мощность	58-70 кВт
Вид топлива	природный газ или жидкое легкое топливо
Объем котловой воды	23 л
Сопротивление по сетевой воде	24,92 мбар
Объем топочных газов	85 л
Сопротивление на стороне топочных газов	0,05 мбар
Массовый расход при использовании дизельного топлива и природного газа	0,027 - 0,032
Макс.температура отходящих газов без экономайзера	185 ºС
Макс.температура отходящих газов с экономайзером ЕсоХ	120 ºС
Габаритные размеры ВхШхД	835 х 660 х 1262 мм
Общий вес котла	322 кг
Напряжение питания	230В, 50 Гц

Сведения о местонахождении котла

Наименование предприятия и его адрес	Местонахождение котла (адрес котельной)	Дата установки

Сведения о ремонте котла и замене элементов

Дата	Сведения о ремонте и замене	Подпись отв. лица

Гарантия производителя

Предприятие - изготовитель гарантирует поддержание эксплуатационных характеристик котла на самом высоком уровне в течение всего срока эксплуатации при соблюдении монтажной и обслуживающей организациями требований инструкций по монтажу и эксплуатации котельного оборудования HANSA.
При соблюдении вышеуказанных требований изготовитель устанавливает гарантийный срок на чугунный блок – 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, на электрические и подвижные части – 2 года.

« ____ » _____ 2012г.